

**Информация о работах, проведенных на доме (Тринклера ,9) в период с 28.06.21 по 02.07.21 :**

**Уважаемые жильцы дома, в период с 28.06.21 по 02.07.21 проведены следующие работы:**

- **проведено плановое обслуживание электрощитовой дома ( уборка пыли в вводно-распределительных устройствах , подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);**
- **в местах общего пользования и технических помещениях дома проведен плановый осмотр состояния светильников , замена ламп и стартеров;**
- **в паркинге дома проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп;**
- **в холлах 2-12 - го этажа проведено плановое обслуживание распределительных этажных электрошкафов - 22 шт (уборка пыли , подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);**
- **в подвале дома устранена причина течи на стояке горячего водоснабжения нижней зоны №3;**
- **в холле 7-го этажа устранена причина течи на врезке в стояк горячего водоснабжения на кв.27.**