

**Информация о работах, проведенных на доме ( Александровский,67 ) в период с 09.08.21 по 13.08.21 :**

**Уважаемые жильцы дома, в период с 09.08.21 по 13.08.21 :  
проведены следующие работы:**

- **проведено плановое обслуживание электрощитовой дома ( уборка пыли в вводно-распределительных устройствах , подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.) .**
- **в местах общего пользования и технических помещениях дома проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп.**
- **в холлах 1-9-го этажа проведено плановое обслуживание распределительных этажных шкафов – 18 шт (уборка пыли в шкафах , подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.).**
- **в холлах 1-7-го этажей дома очищены от пыли и насекомых светильники рабочей группы освещения-14 шт.**
- **проведен покос травы на газонах и на придомовой территории по периметру дома.**
- **в местах общего пользования и технических помещениях дома проведена плановая регулировка петель и доводчиков дверей.**
- **на дворовом фасаде дома закрыта поликарбонатом боковая плоскость навеса над входом в подвал №1 – 4,70 м.кв.**
- **на входной двери в подвал под. №1 заменен повреждённый цилиндр замка .**