

Информация о работах, проведенных на доме (Целиноградская,50-Е) в период с 16.08.21 по 20.08.21 :

Уважаемые жильцы дома, в период с 16.08.21 по 20.08.21 :

проведены следующие работы:

- **устранена причина течи на теплообменнике горячего водоснабжения дома .**
- **в местах общего пользования и технических помещениях дома проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп .**
- **проведено плановое обслуживание электрощитовой дома (уборка пыли в вводно-распределительных устройствах , подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.) .**
- **под.1-2, в холлах 1-9-го этажа проведено плановое обслуживание распределительных этажных шкафов – 28 шт -уборка пыли в шкафах , подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр. (6 шт.- нет доступа).**