

Информация о работах, проведенных на доме (Тринклера,9) в период с 26.07.21 по 30.07.21 :

Уважаемые жильцы дома, в период с 26.07.21 по 30.07.21 :

проведены следующие работы:

- **в подвале дома устранена причина течи на лежке подачи горячего водоснабжения на нижнюю зону ф100.**
- **проведено плановое обслуживание электрощитовой дома (уборка пыли в вводно-распределительных устройствах , подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.) .**
- **в местах общего пользования и технических помещениях дома проведен плановый осмотр состояния светильников , замена ламп и стартеров .**
- **в паркинге дома проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп .**
- **в местах общего пользования и технических помещениях дома проведена плановая регулировка петель и доводчиков дверей .**
- **в паркинге дома проведена плановая регулировка петель и доводчиков дверей .**
- **проведена плановая мойка с 2-х сторон остекления над дверями выходов из неотапливаемой лестничной клетки дома на холодные зоны 2-26 этаж -25 шт. и окон котельной.**