

Информация о работах, проведенных на доме (Культуры,22-В) в период с 06.09.21 по 10.09.21 :

Уважаемые жильцы дома, в период с с 06.09.21 по 10.09.21: проведены следующие работы:

- на фасаде дома, под. № 1 на подающем газопроводе в котельную на фланцевом соединении задвижки заменены крепёжные болты, гайки и шайбы – 5 комплектов.
- под. № 1 в холлах 7 и 19-го этажа и под.№2 в холле 20-го этажа в светильниках освещения заменены лампы и стартеры.
- в котельной дома заменён обратный клапан на системе подпитки внутрикотлового контура ф 1»-1 шт.
- в паркинге дома проведена плановая ревизия дверных ручек, регулировка петель и доводчиков дверей.
- в местах общего пользования и технических помещениях дома под.1 ,2 проведена плановая ревизия дверных ручек, регулировка петель и доводчиков дверей.
- в подвале дома, под. 1, под. 2 проведена профилактическая прочистка и промывка лежаков канализации, выпусков в канализационные колодцы и очистка дренажных приемков - 9 шт.
- проведена профилактическая прочистка и промывка лотков и колодцев – 7 шт. наружной канализации дома под.1,2 .
- под. № 1 в холлах 12-22 - го этажа проведено плановое обслуживание распределительных этажных шкафов – 22 шт. (визуальный осмотр, уборка пыли , подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.).