

Информация о работах, проведенных на доме по адресу ул. Культуры, 20-В в период с 01.11.21 по 06.11.21:

Уважаемые жильцы дома, в период с 01.11.21 по 06.11.21 проведены следующие работы:

- **в местах общего пользования и технических помещениях дома проведена плановая регулировка петель и доводчиков дверей.**
- **в паркинге дома проведена плановая регулировка петель и доводчиков дверей.**
- **в лифтовых холлах дома 0-25 эт. проведена плановая мойка жалюзийных решеток на клапанах дымоудаления – 26 шт.**
- **в подвале дома проведена профилактическая прочистка и промывка лежаков канализации и выпусков в канализационные колодцы.**
- **проведена профилактическая прочистка и промывка колодцев - 4 шт., и лотков наружной канализации дома.**
- **в подвале дома устранена причина течи на лежаке подачи горячего водоснабжения на стояки № 5-6 нижней зоны.**
- **в технологической шахте 2-го этажа устранена причина течи на стояке горячего водоснабжения №1 в кв.4.**