

Информация о работах, проведенных на доме по адресу ул. Культуры, 20-В в период с 25.10.21 по 29.10.21:

Уважаемые жильцы дома, в период с 25.10.21 по 29.10.21 проведены следующие работы:

- **15-16 этаж, в технологической шахте кв. 53 и 49/50 заменён через перекрытия участок стояка №5 подачи горячего водоснабжения на верхнюю зону - 3 м.**
- **на придомовой территории, в местах общего пользования и технических помещениях дома проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп.**
- **в паркинге дома проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп.**
- **проведено плановое обслуживание электрощитовой дома (уборка пыли в вводно-распределительных устройствах, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.).**
- **в подвале дома устранена причина течи на стояке №3 подачи горячего водоснабжения на нижнюю зону.**
- **в паркинге дома проведена плановая очистка от песка и ила ливнеприёмников, дренажных лотков и приемка.**
- **2в паркинге дома (переход «0» этаж).**
- **очищены от мусора козырьки и водоприемные воронки козырьков над входами в дом со стороны лицевого и дворового фасадов.**