

Информация о работах, проведенных на доме по адресу ул. Культуры, 22-Б в период с 25.10.21 по 29.10.21:

Уважаемые жильцы дома, в период с 25.10.21 по 29.10.21 проведены следующие работы:

- **устранён засор бытовым мусором колодца наружной канализации дома корп. №1.**
- **корп. №1 из подвала до 10-го этажа дома заменён стояк рециркуляции горячего водоснабжения нижней зоны №1 ф32 мм- 39 м.**
- **бойлерной дома заменен обратный клапан перед циркуляционным насосом системы горячего водоснабжения нижней зоны.**
- **в подвале дома корп. №1 заменена перекрывающая задвижка Ф65 на трубопроводе подачи горячего водоснабжения нижней зоны корп. №1 .**
- **корп. №2 в холле 8-го этажа устранена причина течи на стояке горячего водоснабжения ф60 .**
- **в подвале дома корп. №1, корп. №2 проведена профилактическая прочистка и промывка лежаков внутридомовой канализации, выпусков в канализационные колодцы и очистка дренажных приемков - 11 шт.**
- **проведена профилактическая прочистка и промывка лотков и колодцев – 6 шт. наружной канализации дома корп. № 1, №2.**