

Информация о работах, проведенных на доме по адресу ул. Культуры, 22-Б в период с 30.11.21 по 25.12.21:

Уважаемые жильцы дома, в период с 30.11.21 по 25.12.21 проведены следующие работы:

- на второй входной двери в дом со стороны лицевого фасада корп. №1 заменен повреждённый замок.
- на придомовой территории, в местах общего пользования и технических помещениях дома корп. №1, №2 проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп и стартеров.
- в паркинге дома проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп.
- проведено плановое обслуживание электрощитовых дома - 2 шт. (уборка пыли в вводно-распределительных устройствах, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.).
- корп. №2 в холлах 12-22 - го этажа проведено плановое обслуживание распределительных этажных шкафов - 22 шт. (уборка пыли, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.).
- на техническом этаже дома корп. №2 устранена причина течи на лежаке подачи холодного водоснабжения ф 50.
- в подвале дома корп. № 1, корп. №2 проведена профилактическая прочистка и промывка лежаков внутридомовой канализации, выпусков в канализационные колодцы и очистка дренажных приемков - 11 шт.
- проведена профилактическая прочистка и промывка лотков и колодцев – 6 шт. наружной канализации дома корп. № 1, №2 .
- корп. №2 в холле 2-го этажа дома устранена причина течи на стояке горячего водоснабжения нижней зоны №3 ф50 мм.
- корп. №2 -заменена балка на пассажирском лифте.