

Информация о работах, проведенных на доме по адресу ул. Тринклера, 9 в период с 13.12.21 по 19.12.21:

Уважаемые жильцы дома, в период с 13.12.21 по 19.12.21 проведены следующие работы:

- в местах общего пользования и технических помещениях дома проведен плановый осмотр состояния светильников, замена ламп и стартеров. В холле 17-го этажа отремонтирован светильник с заменой ламподержателя;
- в паркинге дома проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп;
- проведено плановое обслуживание электрощитовой дома (уборка пыли в вводно-распределительных устройствах, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);
- в паркинге дома проведена плановая очистка и промывка от песка и ила дренажных лотков, приемков и ливнеприёмников;
- в паркинге дома проведена плановая смазка замков, регулировка петель и доводчиков дверей;
- на первой входной двери в дом со стороны лицевого фасада заменены доводчик и верхний и нижний шпингалеты;
- в местах общего пользования и технических помещениях дома проведена плановая смазка замков, регулировка петель и доводчиков дверей;
- на кровле дома восстановлена нижняя петля на металлической входной двери в машинное помещение лифтов (сварка);
- в холлах 2, 4, 5, 7, 9 – 13, 17 – 20, 23 и 25-го этажа заменены плиты подвесных потолков 1200х600 – 15 шт. (23 места);
- в холле 24-го этажа дома устранены причины течи на лежаке спринклерной системы ф1» и на стояке горячего водоснабжения ф11/4».