

**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 09.01.2023 по 15.01.2023:**

**Шановні мешканці будинку, у період з 09.01.2023 по 15.01.2023 проведено такі роботи:**

- у технологічній шахті у холі 17-го поверху усунуто причину течі на стояку гарячого водопостачання ф 40 мм.;
- усунуто причину течі по стояку чотирикімнатних квартир нижче 16-го поверху (перекрито опалення на квартиру №64).