



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 13.02.2023 по 19.02.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 13.02.2023 по 19.02.2023 проведено такі роботи:

- у підвалі будинку під. №2 замінено пересувну засувку Ø80 на стояку №4 пожежного гасіння та господарсько-питного водопостачання верхньої зони;
- в паркінгу будинку відновлений світильник освітлення, що обвалився;
- у під. №1 закінчено роботи з ремонту ліфтових холів 5, 6 та 7-го поверхів (фарбування стін);
- у під. №2 в холах 11-12 поверху проведено роботи із заміни аварійних ділянок лежаків та стояків №3, №4 верхньої зони пожежогасіння та господарсько-питного водопостачання Ø89 мм - 12,00 м;
- у підвалі будинку під. №2 замінено перекриваючу засувку Ø80 на стояку №3 пожежного гасіння та господарсько-питного водопостачання верхньої зони;
- у під. №2 в холі 11-го поверху в шафі ПК (права сторона) замінено кран пожежний Ø70 мм;
- у під. №2 після заміни трубопроводів водопостачання в холі 11-го поверху проведено роботи з відновлення обшивки стін гіпсокартоном (відновлення каркасу з профілю, заготівля за розміром гіпсокартону, обшивка);
- у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку під. №1,2 проведено плановий огляд стану світильників та заміну ламп по робочих групах;
- в паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміну ламп по робочих групах;
- проведено планове обслуговування електрощитових будинку – 2 шт. (прибирання пилу у вводно-розподільчих пристроях, підтяжка бандажів та болтів, обтяжка контактних з'єднань та ін.);
- в насосній, бойлерній та котельні будинку проведено планове обслуговування шаф управління обладнанням (прибирання пилу, ревізія та обтяжка контактів, ін.);
- у під. №1 в холі 15-го поверху усунуто причину течі на стояку пожежного водопостачання Ø89 мм.