



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 06.03.2023 по 12.03.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 06.03.2023 по 12.03.2023 проведено такі роботи:

- у під. №2 відремонтовано ручку на входних дверях до ліфтового холу 17-го поверху (ліва сторона);
- у під. №1 в холах 11-14,17 та 18 поверхів проведено роботи із заміни пошкоджених корозією ділянок стояка пожежогасіння та господарсько-питного водопостачання №1 верхньої зони Ø89 мм – 14м із врізками на ПК;
- у під. №1 в холах 12 та 13-го поверхів проведено роботи із заміни пошкоджених корозією ділянок стояка пожежогасіння та господарсько-питного водопостачання №2 верхньої зони Ø89 мм – 3м;
- у під. №1 після заміни трубопроводів водопостачання в холі 11-го поверху виконані роботи з відновлення обшивки стін гіпсокартоном (відновлення каркасу з профілю, заготівля за розміром гіпсокартону, обшивка);
- у під. №1 після заміни трубопроводів водопостачання у холі 13-го поверху розпочато роботи з відновлення обшивки стін гіпсокартоном (відновлення каркасу з профілю);
- у під. №2 в холі 10-го поверху усунуто причину течі на стояку пожежного водопостачання Ø89 мм;
- проведено заходи щодо нормалізації роботи системи гарячого водопостачання будинку.