



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 20-В у період з 17.04.2023 по 23.04.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 17.04.2023 по 23.04.2023 проведено такі роботи:

- у котельні будинку промиті розчином від накипу котлові та внутрішньобудинкові контури теплообмінників №1 та №2 системи опалення верхньої зони;
- у котельні будинку на системі гарячого водопостачання верхньої зони замінений триходовий клапан Ø40 мм;
- у котельні будинку промиті розчином від накипу теплообмінники котлів №1 та №2;
- у котельні будинку промиті фільтри на рециркуляції гарячого водопостачання верхньої та нижньої зони Ø40 різьбові – 2 шт., на контурі гріючої мережевої води – зворот від загального колектора до теплообмінників верхньої зони Ø80 фланцевий – 1 шт., на звороті опалення квартир верхньої зони (після теплообмінників) – Ø80 фланцевий – 1 шт., на звороті опалення з нежитлових приміщень та підвалу – Ø32 різьбовий – 1 шт., Ø50 різьбовий – 2 шт.;
- у підвалі будинку прочищені та промиті фільтри на опалення квартир верхньої зони Ø65 фланцевий – 1 шт., на опалення квартир нижньої зони, підвалу та нежитлових приміщень Ø50 фланцеві – 4 шт., Ø25 різьбові – 2 шт., Ø20 різьбові – 4 шт.;
- у котельні будинку промиті розчином від накипу котлові та внутрішньобудинкові контури теплообмінників №1 та №2 системи гарячого водопостачання нижньої та верхньої зони;
- у підвалі будинку усунуто причину течі на лежку подачі гарячого водопостачання на нежитлове приміщення Ø 32 мм.