



**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 20-В у період з 27.03.2023 по 02.04.2023:**

**Шановні мешканці будинку, у період з 27.03.2023 по 02.04.2023 проведено такі роботи:**

- у підвалі будинку усунуто причину течі на лежку подачі гарячого водопостачання на стояки 1-4 нижньої зони Ø50 мм;
- у підвалі будинку проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації та випусків у каналізаційні колодязі;
- проведено профілактичне прочищення та промивання колодязів – 4 шт. та лотків зовнішньої каналізації будинку;
- у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміну ламп по робочих групах;
- у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміну ламп;
- проведено планове обслуговування електрощитової будинку (прибирання пилососом пилу у ввідно-розподільчих пристроях, підтяжка бандажів та болтів, обтяжка контактних з'єднань та ін.);
- у насосній та котельні будинку проведено планове обслуговування шаф управління обладнанням (прибирання пилососом пилу, ревізія та обтяжка контактів, ін.);
- в холах 13-25-го поверхів проведено планове обслуговування розподільних поверхових шаф – 13 шт. (візуальний огляд, прибирання пилу, підтяжка бандажів і болтів, обтяжка контактних з'єднань та ін.).