



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 27.03.2023 по 02.04.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 27.03.2023 по 02.04.2023 проведено такі роботи:

- у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку під.№1 проведено плановий огляд стану світильників та заміну ламп по робочих групах;
- з боку лицьового фасаду будинку під. №1 виконані роботи з відновлення пошкодженої опори зовнішнього освітлення – 1 шт. (рихтування, підключення, заміна плафона «Куля» та лампи);
- у паркінгу будинку проведено планове очищення від стоків, піску та мулу дренажних приямків – 13 шт.;
- у під. №1 виконані роботи з ремонту холів 13,17 та 18-го поверхів після заміни трубопроводів водопостачання (фарбування стін);
- проведено планове обслуговування електрощитових будинку – 2 шт. (прибирання пилу у ввідно-розподільчих пристроях, підтяжка бандажів та болтів, обтяжка контактних з'єднань та ін.);
- у під. №1, 2 в холах 2-22-го поверхів проведено планове обслуговування розподільчих поверхових шаф – 81 шт. (прибирання пилу, підтяжка бандажів та болтів, обтяжка контактних з'єднань та ін.);
- у під. №1, 2 в холах 1-х поверхів проведено планове очищення від забруднень світильників освітлення (демонтаж, мийка, монтаж) – 35 шт.;
- підготовлені до роботи системи поливу газонів – 2 шт.: проведено ревізію з'єднань та запірної арматури, почищено форсунки, відкрито, заповнено водою, перевірено працездатність;
- на території двору будинку очищені від сміття лотки зливової каналізації – 37 м.п. та дренажний приямок – 1 шт.;
- у під. №1 в ліфтових холах 7,14,17 та 18-го поверхів пофарбовані портали ліфтів;
- у під. №2 в ліфтових холах 6,7,8,11 та 12-го поверхів на портали ліфтів встановлені захисні куточки;
- у під. №1 в холах 11, 13,14,17 та 18-го поверхів після заміни трубопроводів водопостачання відновлено каркаси та плити підвісних стель;
- на гребінці системи поливу малого газону замінено перекидаючий кран.