



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-Б у період з 24.04.2023 по 30.04.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 24.04.2023 по 30.04.2023 проведено такі роботи:

- у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку корп. №1,2 проведено плановий огляд стану світильників та заміну ламп по робочих групах;
- у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміну ламп по робочих групах;
- проведені планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитових будинку – 2 шт.;
- у корп. №1,2 в холах 2-22-го поверхів проведні планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрошаф – 81 шт.;
- у бойлерній будинку прочищені і промиті фільтри на звороті теплоносія з теплообмінника підігрів гарячої води нижньої зони – Ø100 фланцевий – 1 шт. на подачі холодної води на підігрів нижньої зони – Ø65 фланцевий – 1 шт.;
- у корп. №1 усунуто течу по стояку трикімнатних квартир нижче 3-го поверху (перекрито водопостачання на квартиру №8);
- у бойлерній будинку на циркуляції гарячого водопостачання нижньої зони замінено фільтр Ø 11/4 різьбовий – 1 шт.