



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 01.05.2023 по 07.05.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 01.05.2023 по 07.05.2023 проведено такі роботи:

- у під. №1 в холі 9-го поверху усунена причина течі на стояку пожежного водопостачання Ø 89мм;
- проведено покiс трави на газонах у дворi та по периметру будинку;
- у бойлерній будинку прочищені та промиті фільтри на циркуляції гарячого водопостачання нижньої зони Ø1 різьбовий – 1 шт., на звороті теплоносія з теплообмінника підігріву гарячої води нижньої зони Ø100 фланцевий – 1 шт., на подачі холодної – Ø65 фланцевий – 1 шт.;
- у під. №1, №2 у підвалі будинку очищені від стічних вод дренажні приямки – 2 шт.