



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 08.05.2023 по 14.05.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 08.05.2023 по 14.05.2023 проведено такі роботи:

- у котельній будинку промиті розчином від накипу котлові та внутрішньобудинкові контури теплообмінників №1 та №2 системи гарячого водопостачання верхньої зони;
- у котельні будинку прочищені та промиті фільтри на циркуляції гарячого водопостачання верхньої зони Ø 11/4 різьбовий – 1 шт., на подачі холодної води на котельню, в т.ч. підігрів верхньої зони – Ø65 фланцевий – 1 шт., на подачі холодної води на підігрів нижньої зони Ø65 фланцевий – 1 шт., на звороті опалення нежитлових приміщень Ø80 фланцевий – 1 шт., на звороті опалення котельної Ø1 різьбовий – 1 шт., прочищені і промиті на звороті опалення квартир грязьовики – 2 шт.;
- у бойлерній будинку промиті розчином від накипу котловий та внутрішньобудинковий контури теплообмінника №1 системи гарячого водопостачання нижньої зони;
- у бойлерній будинку на теплообміннику №1 системи гарячого водопостачання нижньої зони усунуто причину течі на штуцері подачі холодної води на підігрів Ø1.