



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 15.05.2023 по 21.05.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 15.05.2023 по 21.05.2023 проведено такі роботи:

- у бойлерній будинку промиті розчином від накипу котловий та внутрішньобудинковий контури теплообмінника №2 системи гарячого водопостачання нижньої зони;
- у бойлерній будинку на теплообміннику №2 системи гарячого водопостачання нижньої зони усунено причину течі на штуцері подачі холодної води на підігрів Ø1;
- у під. №1 усунено засмічення лежача каналізації від нежитлових приміщень до випуску у колодязь.