



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Мінська, 49 у період з 22.05.2023 по 28.05.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 22.05.2023 по 28.05.2023 проведено такі роботи:

- у під. №1 у котельні будинку промиті розчином бід накипу котлові та внутрішньобудинкові контури теплообмінника №2 системи гарячого водопостачання верхньої зони;
- у бойлерній будинку під. №1, під. №2 почищені та помиті фільтри на подачі холодної води на підігрів нижньої зони (введення в бойлерні) – Ø40 різьбові – 2 шт., на циркуляції (зворот) гарячої води нижньої зони Ø25 різьбові – 2 шт., перед баками гідроаккумулятору – Ø40 різьбові – 2 шт., на подачі опалення на нежитлові приміщення Ø65 фланцеві – 2 шт., на подачі опалення на паркінг – Ø65 фланцеві – 2 шт., на звороті опалення нежитлових приміщень загальні Ø80 фланцеві – 2 шт., на звороті опалення нежитлових приміщень індивідуальні Ø15 – 8 шт., Ø20 – 2 шт., Ø25 – 1 шт.;
- у котельні будинку під. №2 почищені фільтри на подачі холодної води на підігрів верхньої зони (введення у котельню) – Ø40 різьбовий – 1 шт., на циркуляції (зворот) гарячої води верхньої зони – Ø25 різьбовий – 1 шт., перед баком гідроаккумулятора – Ø40 різьбовий – 1 шт., на подачі опалення котельної – Ø25 різьбовий – 1 шт.