



**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Цілиноградська, 50-Є у період з 22.05.2023 по 28.05.2023:**

**Шановні мешканці будинку, у період з 22.05.2023 по 28.05.2023 проведено такі роботи:**

- **в тепловому пункті будинку промиті розчином від накипу котлові та внутрішньобудинкові контури теплообмінника системи гарячого водопостачання;**
- **в тепловому пункті будинку почищені та промиті фільтри на подачі опалення на будинок фланцевий Ø100 – 1 шт., на звороті опалення з будинку фланцеві Ø100 – 2 шт., на подачі теплоносія на теплообмінник фланцевий Ø50 – 1 шт., на подачі холодної води на підігрів Ø80 фланцевий – 1 шт., на рециркуляції гарячого водопостачання – різьбовий Ø50 – 1 шт.**