



**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 24.04.2023 по 30.04.2023:**

**Шановні мешканці будинку, у період з 24.04.2023 по 30.04.2023 проведено такі роботи:**

- у котельні будинку промиті розчином від накипу котлові та внутрішньобудинкові контури теплообмінників №1 та №2 системи опалення верхньої зони;
- у котельні будинку прочищені та промиті фільтри на звороті опалення квартир нижньої та верхньої зони Ø80 фланцеві – 3 шт., на подачі холодної води на бойлери нижньої та верхньої зони Ø50 різьбові – 2 шт.;
- у підвалі будинку прочищені та промиті фільтри на подачі опалення холів поверхів нижньої та верхньої зони Ø50 фланцеві – 2 шт.;
- у котельні будинку промиті розчином від накипу котлові та внутрішньобудинкові контури теплообмінників №1 та №2 системи гарячого водопостачання нижньої зони;
- у котельні будинку промиті розчином від накипу котлові та внутрішньобудинкові контури теплообмінника системи гарячого водопостачання верхньої зони;
- у холі 1-го поверху в санвузлі обслуговуючого персоналу замінено заливний механізм бачка унітазу.