



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою пр. Архітектора Альошина, 5 у період з 19.06.2023 по 25.06.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 19.06.2023 по 25.06.2023 проведено такі роботи:

- у тепловому пункті будинку усунуто причину течі на лежаку подачі опалення Ø 133 мм;
- у підвалі будинку під. №4 усунуто причину течі на стояку подачі гарячого водопостачання Ø 32 мм;
- у підвалі будинку під. №1 замінені пошкоджені корозією лежаки подачі та звороту опалення Ø 108 мм – 60 м.п. з відведеннями – 15 шт.;
- у тепловому пункті будинку усунуто причину течі на лежаку подачі холодного водопостачання на теплообмінник Ø 65 мм;
- у підвалі будинку під. №1 пофарбовані замінені лежаки подачі та звороту опалення Ø 108 мм – 60 м.п.