



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою пр. Архітектора Альошина, 5 у період з 12.06.2023 по 18.06.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 12.06.2023 по 18.06.2023 проведено такі роботи:

- у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників освітлення та заміну ламп;
- проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитових будинку – 2 шт.;
- у насосній та в тепловому пункті будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням;
- у тепловому пункті будинку усунуто причину течі на лежку подачі опалення Ø 133 мм;
- для заміни трубопроводів опалення в підвалі придбано та доставлено до будинку трубу оцинковану електрозварювальну 108x3,6 – 66 м;
- у тепловому пункті будинку промиті розчином від накипу котловий та внутрішньобудинковий контури теплообмінника системи гарячого водопостачання;
- у тепловому пункті будинку почищені та промиті фільтри на подачі теплоносія на теплообмінник фланцевий Ø100 – 1 шт., на подачі холодної води на теплообмінник фланцевий Ø65 – 1 шт., на подачі гарячої води на будинок фланцевий Ø65 – 1 шт., на рециркуляції гарячої води різьбовий Ø32 – 1 шт., на подачі опалення фланцевий Ø100 – 2 шт., фланцевий Ø125 – 1 шт., на звороті опалення фланцевий Ø100 – 1 шт., різьбовий Ø32 – 1 шт., на подачі опалення на нежитлові приміщення різьбовий Ø32 – 1 шт., різьбовий Ø20 – 1 шт. На рамці опалення прочищені та промиті грязьовики – 2 шт.;
- у насосній будинку почищений та промитий фільтр на подачі холодного водопостачання на нежитлові приміщення фланцевий Ø65 – 1 шт.