



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 20-В у період з 05.06.2023 по 11.06.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 05.06.2023 по 11.06.2023 проведено такі роботи:

- у підвалі будинку проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації та випусків у каналізаційні колодязі;
- проведено профілактичне прочищення та промивання колодязів – 4 шт., та лотків зовнішньої каналізації будинку;
- у насосній будинку усунуто причину течі на лежку подачі гарячого водопостачання на стояк №3 нижньої зони Ø 40 мм;
- проведені планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитової будинку;
- у холах 2-25-го поверху проведені планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрошаф – 24 шт.;
- у підвалі будинку усунуто причину течі на лежку подачі гарячого водопостачання на нижню зону Ø 40 мм;
- у паркінгу будинку проведено планове очищення від піску та мулу зливоприймачів, дренажних лотків та приямка;
- очищені від сміття козирки та водоприймальні воронки козирків над входами до будинку з боку лицьового та дворового фасаду.