



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Старицького, 23-А у період з 29.05.2023 по 04.06.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 29.05.2023 по 04.06.2023 проведено такі роботи:

- у котельні будинки промиті розчином від накипу котлові та внутрішньобудинкові контури теплообмінника системи гарячого водопостачання;
- у котельні будинку на виході теплоносія з теплообмінника гарячого водопостачання замінений перекриваючий крани Ø11/4 з датчиком температури – 1 шт.;
- у котельні будинку почищені та промиті фільтри на подачі холодної води на теплообмінник гарячої води Ø32 різьбовий – 1 шт., на рециркуляція гарячої води Ø32 різьбовий – 1 шт., на подачі теплоносія на теплообмінник гарячої води Ø3 – 1 шт., на звороті системи опалення почищений і промитий грязьовик;
- на прибудинковій території проведено покіс трави на газонах та по периметру будинку;
- на прибудинковій території проведено підрізування чагарників;
- проведені роботи зі скидання повітря із системи гарячого водопостачання будинку;
- у підвалі будинку проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків внутрішньобудинкової каналізації, випусків у каналізаційні колодязі та очищення дренажних приямків – 2 шт.;
- проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів – 2 шт. зовнішньої каналізації будинку;
- у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено планове регулювання петель та доводчиків дверей;
- замінені плити підвісних стель 600x600 в холі 1-го поверху – 2 шт., в холі 2-го поверху – 1 шт.