



**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Сумська, 130-Г у період з 05.06.2023 по 11.06.2023:**

**Шановні мешканці будинку, у період з 05.06.2023 по 11.06.2023 проведено такі роботи:**

- у топковій будинку почищені та промиті фільтри на колекторі опалення зворот нежитлових приміщень Ø50 фланцеві – 2 шт., на котлах зворот опалення Ø32 різьбові – 2 шт., у фільтрі тонкого очищення на подачі холодного водопостачання до установки хімоводопідготовки теплоносія системи опалення місць загального користування Ø ECOSOFT BB20 замінено картридж;
- у топковій будинку на лежку подачі холодного водопостачання встановлено дренажний кран;
- на прибудинковій території проведено покіс трави на газонах та по периметру будинку.