



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 20-В у період з 26.06.2023 по 30.06.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 26.06.2023 по 30.06.2023 проведено такі роботи:

- 26.06.23г - у підвалі будинку виконані роботи із заміни лежака подачі гарячого водопостачання на стояки 1-4 нижньої зони D 63 мм. - 29 м.п.
- 28.06.23г - у підвалі будинку усунуті причини течі на стояку подачі гарячого водопостачання №3 нижньої зони D 50 мм.
- 29.06.23г - прочищені та промиті фільтри на рамках опалення квартир будинку в холах 2-13 поверху D 25 різьбові - 19 шт. , у холах 14-24 поверхи D 32 різьбові-17 шт.
- 29.06.23г- усунуто причину затирання дверного полотна другої вхідної двері до будинку з боку лицьового фасаду.