



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-Б у період з 24.07.2023 по 29.07.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 24.07.2023 по 29.07.2023 проведено такі роботи:

24.07.23г- в котельні будинку усунуто причину течі на лежаку подачі холодного водопостачання в котельню D 65 мм.

24.07.23г-корп. №2 у ліфтовому холі 6-го поверху, за участю власників квартир встановлено датчик руху включення освітлення.

27.07.23г- у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку корп.1,2 проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

27.07.23г - у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

28.06.23г - проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитових будинків -2 шт.

27-28.07.23г- в насосній, в котельні та в бойлерній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням.

28.07.23г-корп.№1,2 у холах 2-22-го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільчих поверхових електрошаф - 80 шт.

28.07.23г-корп.№2 почищені та промиті фільтри на рамках опалення квартир у холах 8-12 поверху D25 різьбові – 20 шт.