



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Сумська, 130-Г у період з 03.07.2023 по 07.07.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 03.07.2023 по 07.07.2023 проведено такі роботи:

- **04.07.23г-** у підвалі будинку під.№2 усунено засмічення побутовим сміттям та предметами гігієни лежака внутрішньобудинкової каналізації та випуску в колодязь.
- **04.07.23г** - у паркінгу будинку проведено планове очищення та промивання від піску та мулу на -1-му рівні - дренажних воронок-12 шт., на -2-му рівні дренажних лотків-12 шт. та дренажних приямків -10 шт.
- **04.07.23г** - проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів - 9 шт. зовнішньої каналізації будинку под.1-3.
- **05.07.23г** - замінено блок живлення на магнітний замок входних дверей у паркінг -1 рівень з ліфтового холу під. №2.
- **09.07.23 р** - у підвалі будинку під. №3 після засмічення магістральної міської каналізації, очищений від стічних вод дренажний приямок.