



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 10.07.2023 по 16.07.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 10.07.2023 по 16.07.2023 проведено такі роботи:

- **10.07.23** р-на в'їзді в паркінг будинку -2 рівень очищений від стічних вод дренажний прийомок та проведено технічне обслуговування дренажного насоса.
- **11.07.23** на виїзді з паркінгу будинку -2 рівень очищений від стічних вод дренажний прийомок та проведено технічне обслуговування дренажного насоса.
- **14.07.23г** - у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.
- **14.07.23г** – проведено планові регламентні роботи з обслуговування
14.07.23г – у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та обладнання електрощитового будинку.
- **14.07.23г**- в холі 1-го поверху в санвузлі МОП та конс'єржів почищено підведення гарячого водопостачання на умивальник.
- **16.07.23г**- усунуто текти по стояку трикімнатних квартир нижче 23-го поверху (перекрито водопостачання на квартиру № 92).