



**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 17.07.2023 по 22.07.2023:**

**Шановні мешканці будинку, у період з 17.07.2023 по 22.07.2023 проведено такі роботи:**

- **17-19.07.23г- після пошкодження вибуховою хвилею проведено регулювання петель та доводчиків дверей з холів 2-26-го поверхів на холодні зони та вхідних дверей на сходову клітку з холодних зон.**
- **17-18.07.23г- з полотен дверей з холів 11,16,18,22 та 26-го поверху на холодні зони демонтовано розбиті склопакети та замінено на сендвічпанелі.**
- **18-19.07.23г- на холодних зонах 2-4,7-10 та 12-го поверху на шафах ПК закріплені пошкоджені дверцята.**
- **18-21.07.23г- виконані роботи з виявлення та усунення причин затікання у вхідному тамбурі з боку лицьового фасаду будинку (герметизація примикань).**
- **19.07.23г- в холі 1-го поверху відновлено роботу освітлення та подачу електроенергії на розетки (знайдено та усунуто причину КЗ).**
- **19,21.07.23г - у холах 2-24 - го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрошаф - 46 шт.**
- **21.07.23г- в насосній та в котельні будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням.**
- **21.07.23г - з боку лицьового фасаду будинку виконані роботи з усунення зміщення покриття з тротуарної плитки - 1 місце (розбирання плитки, вирівнювання та ущільнення основи, укладання плитки).**