



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 26.06.2023 по 30.06.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 26.06.2023 по 30.06.2023 проведено такі роботи:

- **27.06.23г - після включення в роботу системи гарячого водопостачання будинку, проведено заходи щодо налагодження, регулювання та скидання повітря із системи.**
- **30.06-02.07.23г - у холах 2-25 поверху будинку прочищені та промиті фільтри на рамках опалення квартир D25 різьбові-44 шт.**
- **02.07.23г- усунуто засмічення побутовими відходами лежака внутрішньобудинкової каналізації будинку D100 та очищено від стоків дренажний приямок.**
- **02.07.23г - у паркінгу будинку -2 рівень усунуто причину течі на спринклерній системі пожежогасіння (збитий машиною спринклер).**