



**АВАНТАЖ**

**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Академіка Павлова, 158 у період з 21.08.2023 по 26.08.2023:**

**Шановні мешканці будинку, у період з 21.08.2023 по 26.08.2023 проведено такі роботи:**

- 23.08.23г – корп.№2 у котельні на системах опалення та гарячого водопостачання будинку почищені та промиті фільтри D125 фланцевий -1 шт. , D 65 фланцеві -2 шт. , D 40 різьбові -3 шт. , D 32 різьбовий -1 шт. , D 25 різьбовий -1 шт.**
- 23.08.23г-корп.№2 в бойлерній усунуто причину течі на стояку подачі гарячого водопостачання на нижню зону будинку D 50 мм.**
- 23.08.23г-корп. № 2 на технічному поверсі будинку усунуті причини течі на лежку подачі холодного водопостачання на верхню зону D 32 мм і на лежку пожежного водопроводу D 50 мм.**
- 23.08.23г-корп. №1 у холах 10,13,14 та 20-го поверху замінено світлодіодні панелі 1200x300 мм – 4 шт.**
- 23.08.23г - у паркінгу будинку под.1,2 відрегульовані петлі та закріплені магнітні замки на дверях виходів з ліфтових холів.**
- 23-24.08.21г-корп.1, корп.2 у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено регулювання петель та доводчиків дверей, мастило замків, виміри відсутніх заповнень дверних полотен.**
- 23-24.08.23г – корп.№2 у бойлерній на системах опалення та гарячого водопостачання будинку почищені та промиті фільтри D 125 фланцевий-1 шт., D 65- фланцевий- 6 шт., D40 різьбовий -1 шт. , D 32 різьбовий -1 шт. , D 20 різьбові -4 шт.**
- 23-24.08.23 р. на прибудинковій території, у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку корп.№1, №2 проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.**
- 23-24.08.23 р-корп. №1, №2 проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитових будинків.**
- 23-24.08.23г- в насосних, в бойлерних та в котельнях будинку корп. №1, №2 проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф керування обладнанням.**
- 23-24.08.23г - у дворі будинку корп.1,2 перевірені та включені в роботу світильники зовнішнього освітлення - 15 шт.**
- 23-25.08.23 р- проведено покіс трави на газонах у дворі будинку корп.1,2 та по периметру прилеглої території.**
- 24.08.23г-корп. №2 у холах 9 та 12-го поверху замінено круглі світлодіодні панелі-2 шт.**
- 24.08.23г – корп.№1 у котельні на системах опалення та гарячого водопостачання будинку почищені та промиті фільтри D125 фланцевий -1 шт. , D 65 фланцеві -2 шт. , D40 різьбові -3 шт. , D 32 різьбовий -1 шт. , D 25 різьбовий -1 шт.**
- 24-25.08.23г- на прибудинковій території будинків корп.1,2 проведено підрізування чагарників.**
- 24-25.08.23 р - корп.№1, корп.№2 у холах 2-23 - го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрошаф - 88 шт.**
- 24-25.08.23г-корп. №2 у котельні будинку промиті розчином від накипу котлові та внутрішньобудинкові контури теплообмінників №1 та №2 системи гарячого водопостачання верхньої зони.**

**25.08.23 р - у паркінгу будинку корп.№1,2 проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.**

**25.08.23г – корп.№1 у бойлерній на системах опалення та гарячого водопостачання будинку почищені та промиті фільтри D 125 фланцевий-1 шт., D 65- фланцевий- 6 шт., D 40 різьбовий -1 шт. , D 25 різьбовий -1 шт. , D 20 різьбові -4 шт.**

**25.08.23 р- в бойлерних будинках корп. №1,2 очищені та промиті дренажні прямки -4 шт.**