



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою пр. Архітектора Альошина, 5 у період з 07.08.2023 по 12.08.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 07.08.2023 по 12.08.2023 проведено такі роботи:

10.08.23г - у тепловому пункті будинку усунуто причину течі на лежаку подачі теплоносія на теплообмінник гарячого водопостачання D 108 мм