



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 14.08.2023 по 19.08.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 14.08.2023 по 19.08.2023 проведено такі роботи:

15.08.23г-під. №1 на сходовій клітці 6-го поверху замінено ділянку нижнього трубопроводу підключення приладу опалення.

16-18.08.23г-под.1, под.2 у тамбурах на виходах з паркінгу на сходові клітини ведуться роботи з монтажу підвісних стель-установка каркасів під стельовий сайдинг, установка сайдинга.

17.08.23г-під. №1, у холі 17-го поверху в технологічній шахті усунуто причину течі на стояку пожежного водопостачання D 89 мм.

18.08.23 р-в підвалі будинку, под.1,под.2 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації, випусків у каналізаційні колодязі та очищення дренажних приямків – 9 шт.

18.08.23г- проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів – 7 шт. зовнішньої каналізації будинку под.1,2.

16,18.08.23г-під.2 в тамбурі на виході з паркінгу на сходову клітку ведуться роботи з монтажу підвісних стель - встановлення каркаса під стельовий сайдинг, встановлення сайдингу.