



**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 07.08.2023 по 12.08.2023:**

**Шановні мешканці будинку, у період з 07.08.2023 по 12.08.2023 проведено такі роботи:**

- **01.08.23г- у технологічній шахті у перекритті між 20 та 21-м поверхами усунуто причину течі на стояку №4 гарячого водопостачання верхньої зони будинку D 40 мм .**
- **01,04.08.23- придбано два стовпи, три секції огорожі та виконано роботи з їх встановлення на прибудинковій території з боку дворового фасаду будинку.**
- **04.08.23г-на покрівлі вхідного тамбуру в будинок з боку фасаду очищена від сміття система водостоку.**
- **11.08.23г – проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитового будинку.**
- **11.08.23г- в насосній та в котельні будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням.**