



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Академіка Павлова, 158 у період з 11.09.2023 по 13.09.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 11.09.2023 по 13.09.2023 проведено такі роботи:

11.09.23р-корп. №1 у бойлерній будинку промитий розчином від накипу котлової контур теплообмінника №1 системи гарячого водопостачання нижньої зони.

12.09.23 р- замінені склопакети у дверних полотнах дверей виходів з холів поверхів на холодні зони: корп.1-4,6,7 поверх другі двері, корп.2 -8 поверх другі двері, 10 поверх перші та другі двері.

12.09.23р -корп.№1, замінено доводчик на другі двері виходу з холу 8-го поверху на сходову клітку .

13.09.23 р-корп.1-8 поверх, корп.2-10 поверх замінено скоби замків та ручки на других дверях виходів з холів поверхів на холодні зони.

13.09.23р - у насосній будинку корп. №1 усунуто причину течі на манометрі перед підвищувальним насосом нижньої зони холодного водопостачання.