



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою пр. Архітектора Альошина, 5 у період з 19.09.2023 по 22.09.23 :

Шановні мешканці будинку, у період з 19.09.2023 по 22.09.23 проведено такі роботи:

19.09.23р – у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників освітлення та заміна ламп.

19.09.23р -під. № 3 знайдено та усунуто причину відсутності освітлення в холі 1-го поверху-КЗ у світильнику.

19.09.23р – проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитових будинку -2 шт.

19.09.23р - в насосній та теплопункті будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням.

22.09.23р - відновлено роботу системи контролю доступу будинку – у реєстраторі системи відеоспостереження замінено роз'єм живлення та два конденсатори.