



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 20-В у період з 28.08.2023 по 02.09.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 28.08.2023 по 02.09.2023 проведено такі роботи:

28.08.23г- у технічному приміщенні на 1-му поверсі будинку замінено через перекриття з підвалом ділянку стояка рециркуляції гарячого водопостачання стояків №1-4 верхньої зони D40 мм – 0,9 м.

29-30.08.23 г - проведено покос трави на газонах у дворі та по периметру будинку.

30.08.23г- на прибудинковій території будинку з боку лицьового фасаду проведено підрізування чагарників.

30.03.23г- у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено планове регулювання петель та доводчиків дверей.

31.08.23г- проведено роботи з усунення причини відсутності надходження гарячого водопостачання у кв. №22 по стояку №2. (прочищена вступна врізка в стояк).

02.09.23г - у технічному приміщенні на холодній зоні 9-го поверху усунуто причину течі на стояку рециркуляції гарячого водопостачання верхньої зони D 40 мм.