



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-Б у період з 18.09.2023 по 21.09.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 18.09.2023 по 21.09.2023 проведено такі роботи:

18.09.23р-корп.№2 у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено ревізію ручок та планове регулювання петель та доводчиків дверей.

18.09.23 р-корп.№2 у місцях загального користування будинку очищена від забруднень та оброблена мастилом ущільнювальна гума дверних заповнень- 92 шт.

18.09.23р - у паркінгу будинку проведена ревізія ручок та планове регулювання петель та доводчиків дверей.

18.09.23 р - в будинку очищена від забруднень і оброблена мастилом ущільнювальна гума дверних заповнень - 6 шт.

18.09.23р- в котельні закриті сіткою від попадання птахів вентиляційні отвори -2 шт.

18-21.09.23р-корп.№2, розпочато роботи з ремонту сходової клітки вхід у підвал з боку дворового фасаду-розшивка тріщин на стінах, стартова та фінішна шпаклівка, ґрунтовка.

19.09.23 р - у паркінгу будинку проведено планове очищення від піску та мулу дренажних приямків -12 шт.

20.09.23 р-в підвалі будинку корп. № 1, корп. № 2 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків внутрішньобудинкової каналізації та випусків у каналізаційні колодязі.

20.09.23р - у котельні на трубопроводах гарячого водопостачання та опалення додатково закріплена теплоізоляція - 40 м.п.

20-21.09.23р- на в'їзді на прибудинкову територію будинку додатково закріплено секції обмежувачів швидкості руху автотранспорту.

21.09.23р-корп. №2 на технічному поверсі усунуто причину течі на лежку подачі гарячого водопостачання на стояки №1,2 верхньої зони будинку D 76 мм.