



**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою пр. Олександрівський, 69-Д у період з 19.09.2023 по 20.09.2023 :**

**Шановні мешканці будинку, у період з 19.09.2023 по 20.09.2023 проведено такі роботи:**

**19.09.23р – у тепловому пункті будинку усунуто причини течі на лежаку рециркуляції гарячого водопостачання D 50 мм. та на лежаку подачі гарячого водопостачання з теплообмінника до будинку D 50 мм.**

**19.09.23р- на перших вхідних дверях в будинок під. №2 відремонтовано доводчика.**

**20.09.23р – у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників освітлення та заміна ламп за робочими групами.**

**20.09.23 р – проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитовії будинку.**

**20.09.23р- в насосній та тепловому пункті будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням.**