



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 16.09.2023 :

Шановні мешканці будинку, у період з 16.09.2023 проведено такі роботи:

16.09.23р - у технологічній шахті 2-го поверху усунуто причину течі на стояку №4 гарячого водопостачання будинку D 32 мм.