



**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 20-В у період з 26.09.2023 по 29.09.2023 :**

**Шановні мешканці будинку, у період з 26.09.2023 по 29.09.2023 проведено такі роботи:**

**26.09.23р - у місцях загального користування будинку 25-13 поверх очищена від забруднень та оброблена мастилом ущільнювальна гума віконних - 14 шт. та дверних - 13 шт. заповнень.**

**29.09.23р - у технологічній шахті 7-го поверху (кВ. 22) усунуто причину течі на стояку №2 гарячого водопостачання нижньої зони будинку D40 мм, стояк включений у роботу.**