



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-Б у період з 02.10.2023 по 04.10.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 02.10.2023 по 04.10.2023 проведено такі роботи:

02.10.23р- у підвалі будинку корп.№2 усунуті причини підтікання на лежку каналізації - накладені стрічкові бандажі-D50 мм та D100 мм.

03.10.23р- у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку корп.1,2 проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

03.10.23р- у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

03.10.23р - проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитових будинку -2 шт.

03.10.23р- в насосній, котельній та бойлерній будинку проведені планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням.

03.10.23 р. – на території двору будинку очищені від сміття лотки зливової каналізації – 45 м.п. та дренажні приямки-7 шт.

03.10.23р- в корп.№1 у холі 20-го поверху закріплені двері шафи ПК.

04.10.23р-корп.№1,2 у холах 2-22-го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрошаф - 78 шт.

04.10.23р - на технічному поверсі будинку корп. №1 усунуто причину течі на лежку пожежного водопостачання D 76 мм.