



**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 03.10.2023 по 06.10.2023:**

**Шановні мешканці будинку, у період з 03.10.2023 по 06.10.2023 проведено такі роботи:**

**03.10.23р - у насосній будинку усунуто причину течі на лежку пожежного водопостачання D150 мм.**

**03.10.23р - у підвалі будинку під. №2 проведено профілактичне прочищення та промивання двох лежаків внутрішньобудинкової каналізації.**

**05.04.23 р. – на території двору будинку очищені від сміття лотки зливної каналізації – 77 м.п. та дренажні прямки-7 шт.**

**04,06.10.23 р-під. №2, №1 очищені від сміття покрівля будинку та водоприймальні вирви зливної каналізації-5 шт. .**

**04,06.10.23 р-під. №2, №1 проведено ревізію покриття покрівлі будинку з герметизацією примикань місцями .**

**04.10.23 р – виконано роботи з діагностики та відновлення роботи системи контролю доступу будинку – замінено блок живлення на відеореєстратор.**