



**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Академіка Павлова, 158 у період з 03.11.2023:**

**Шановні мешканці будинку, у період з 03.11.2023 проведено такі роботи:**

**03.11.23р -корп. №1, у бойлерній будинку усунуто причину течі на колекторі опалення на нежитлові приміщення та місця загального користування нижньої зони.**

**03.11.23р -корп. №2, у технологічній шахті 17-го поверху усунуто причину течі на манометрі на подачі опалення на кв. 299 (заміна прокладки).**

**03.11.23р - у бойлерних будинку корп. №1 та корп. №2 проведено додаткові заходи щодо регулювання роботи опалення нижніх зон.**