



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-Б у період з 14.11.2023 по 17.11.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 14.11.2023 по 17.11.2023 проведено такі роботи:

14.11.23р -корп. №1, у технологічній шахті 7-го поверху на подачі опалення на кв. 28 усунуто причину течі на фільтрі (заміна прокладки D1»).

16.11.23 р- проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів – 6 шт. зовнішньої каналізації будинку корп. №1, №2.

16-17.11.23 р- в підвалі будинку корп. № 1, корп. № 2 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків внутрішньобудинкової каналізації та випусків у каналізаційні колодязі.