



**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 20.11.2023 по 24.11.23:**

**Шановні мешканці будинку, у період з 20.11.2023 по 24.11.2023 проведено такі роботи:**

**20-21.11.23 р -в підвалі будинку під. №1, під.№2 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації, випусків у каналізаційні колодязі та очищення дренажних приямків - 11 шт.**

**20-21.11.23р - проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів – 7 шт. зовнішньої каналізації будинку під.1,2.**

**21.11.23р-під. №1 з боку дворового фасаду будинку виконані роботи з відновлення ланок водостічної труби, що роз'єдналися.**

**21.11.23р-під. №1 додатково закріплено обмежувач закривання другої вхідної двері до будинку з боку дворового фасаду, відремонтовано нижню петлю на другій двері виходу з холу 1-го поверху на холодну зону.**

**21.11.23р-під. №2 на дверному полотні перших вхідних дверей до будинку з боку дворового фасаду додатково закріплено тягу доводчика, на вхідних дверях до ліфтового холу 9-го поверху відремонтовано нижній шпингалет.**

**22.11.23р- в насосній будинку замінено автоматичний вимикач 20А на стаціонарний дренажний насос.**

**22.11.23р-під. №2, усунуто причину течії на системі опалення нежитлового приміщення цокольного поверху.**

**22.11.23р-під. №1 на покрівлі будинку проведено ревізію покриттів парапетів, з боку торцевого фасаду додатково закріплено металеве покриття парапету – 4 м.п.**

**22,24.11.23 р- в місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку під.1, під.2 проведена планова ревізія дверних ручок, регулювання петель та доводчиків дверей, змащування замків та петель дверей.**

**22-24.11.23 р-під.№1, під.№2 3-22 поверх у місцях загального користування будинку очищена від забруднень та оброблена мастилом ущільнювальна гума дверних заповнень-186 шт.**

**23.11.23 р- в паркінгу будинку під.1, під.2 проведено планову ревізію дверних ручок, регулювання петель і доводчиків дверей, змащування замків і петель дверей.**

**23.11.23 р - у паркінгу будинку під.№1 очищена від забруднень та оброблена мастилом ущільнювальна гума дверних заповнень - 3 шт.**